



PEST MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**KÖZLEMÉNY**

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

**Az ügy tárgya:** A Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése során **Ipari és Ivóvíz távvezeték** létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

**Az ügy iktató száma:** PE-06/KTF/29140/2022.

**Az eljárás megindításának napja:** 2022. augusztus 4.

**Az ügyintézési határidő:** 45 nap

Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé** nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

**Az ügyintéző neve és elérhetősége:** Kamarásné Buchberger Edit; Tel.: (06-1) 478-4400

**Az ügy tárgyának rövid ismertetése:**

A **DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.; a továbbiakban: Kérelmező) meghatalmazása alapján a Green Technológia Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2.) meghatalmazásából Gött Hermina benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a Gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése során Ipari és Ivóvíz távvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A gödi ipari-innovációs fejlesztés következtében a jelenleginél nagyobb ipari- és ivóvíz mennyiség biztosítása szükséges, melyet a bővítésre kerülő váci vízbázisról két tervezett távvezetéken keresztül biztosítanak.

**A vezetékek méretei és hossza:**

- **Ivóvíz távvezeték** (D315 KPE PE100 SDR11 PN16) **8825 m hosszú**, 3000 m<sup>3</sup>/d napi vízigény és 300 m<sup>3</sup>/h mértékadó órai csúcsfogyasztás biztosítására.
- **Ipari víz távvezeték** (DN600 GÖV PN16) **8895 m hosszú**, 24 000 m<sup>3</sup>/d napi vízigény és 2400 m<sup>3</sup>/h mértékadó órai csúcsfogyasztás biztosítására.

### **A távvezetékek nyomvonala:**

A távvezetékek a Vác, 0442 hrsz-ú ingatlanon lévő kiindulási pontból (0+000 szelvény) dél – délkelet irányba indulnak, majd a Vác-déli vízbázis elhagyása után a 2-es főúttal párhuzamosan haladnak, ahol a ~ 0+550 szelvényben kereszteznek egy D800-as átereszt, később pedig a ~0+970 szelvényben a Szódrákosi-patakot. Ezután tovább haladnak a 2-es főút mellett, amit az ~1+620 szelvényben kereszteznek, majd a Sződligeti Szeszgyár utcában haladnak tovább, egészen a 70-es (Budapest-Szob) vasútvonalig, ahol a ~3+100 szelvényben tervezett kereszteződés után a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén Natura 2000 területen haladnak ~1,5 km-t. Később a vezetékek besorolnak a Gödi, Fóti úthoz, ahol keresztezik az Ilka-patakot az ~5+300 és az Ilka-patak mellékágát a ~6+170 szelvényeknél. A távvezetékek ezután a Gödi Nemeskéri-Kiss Miklós út felé vezető földút alatt haladnak egészen a 21107 j. közúti körforgalomig, mely keresztezése a ~7+200 szelvényben történik, majd a 039/147 hrsz-ú földútra letérve haladnak Gödi Ipari Park kerítéséig.

### **A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:**

Vác és Göd Város, valamint Sződliget Nagyközség közigazgatási területén, a Dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a közzétételt követően 21 napig az önkormányzat jegyzőjénél vagy a Környezetvédelmi Hatóságnál a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni.

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt hivatalában, valamint honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek>) közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

**<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi-foosztaly-pe-ktf-29140-1-2022>**

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.), előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Budapest, 2022. augusztus 25.

dr. Tarnai Richárd főispán  
nevében és megbízásából:

  
dr. Orosziné dr. Polner Kinga  
osztályvezető

  
dr. Cserkúti Szabó